



## REGISTER

<b>Rubrik</b>	<b>Jävsnämnden</b>
<b>Tid:</b>	Måndagen den 26 februari 2024 kl 14:00
<b>Plats:</b>	Gullmarssalen på kommunhuset Forum
<b>Justeringsdatum:</b>	2024-02-26
<b>Justeringsperson:</b>	Håkan Skenhede (SD)
<b>Ordförande:</b>	Anders Siljeholm
<b>Sekreterare:</b>	Markus Fjellsson

<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>§</b>
1.	Anmälan för ändring som påverkar brandskyddet på fastigheten - Foss 7:94 SBFV 2024-18 Dnr JN 2024-03	3

# Sammanträdesprotokoll

<b>Rubrik</b>	<b>Jävsnämnden</b>
<b>Plats och tid</b>	Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 26 februari 2024 kl 14:00
<b>Beslutande</b>	Anders Siljeholm (M), Ordförande Håkan Skenhede (SD), 1:e vice ordförande Åsa Karlsson (S), 2:e vice ordförande Bo Ericson (SD) Rolf Bjelm (S)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Mathias Johansson (SD) Henrik Palm (M) Inger Orsbeck (S) Leif Nilsson (S) Barbro Gustavsson (C)
<b>Övriga närvarande:</b>	Markus Fjellsson, Nämndsekreterare Adam Frändesjö, Bygglovshandläggare
<b>Justerare</b>	Håkan Skenhede (SD)
<b>Justering sker</b>	2024-02-27
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	<u>Digital justering</u> Paragrafer § 3 Markus Fjellsson
Ordförande	<u>Digital justering</u> Anders Siljeholm
Justerare	<u>Digital justering</u> Håkan Skenhede

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr JN-2024-000003

## Anmälan för ändring som påverkar brandskyddet på fastigheten - Foss 7:94, SBFV 2024-18

### Sammanfattning av ärendet

Biblioteksverksamheten i kommunhuset på fastigheten Foss 7:94 önskar fler hyllplan. Inomhusbrandpost i biblioteket önskas ersättas med pulversläckare för att frigöra mer yta för hyllplan.

#### Beskrivning av ärendet

Anmälan har inkommit gällande ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i biblioteket på fastigheten Foss 7:94. Inomhusbrandpost i bibliotek önskas ersättas med pulversläckare.

Berörd del av byggnad bedöms ha verksamhetsklass 2A. Inomhusbrandposter bör enligt Boverkets byggregler (BBR) finnas i byggnader som har verksamhetsklass 1 samt i lokaler i verksamhetsklass 6.

Sökt åtgärd bedöms därmed uppfylla kravet i BBR gällande släckutrustning.

#### Remisser/yttranden

Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten som inte har något att erinra.

#### Avgift

Avgiften för ärendet är 5 895 kronor, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2023-11-27 §163. Faktura skickas separat, normalt en månad efter beslutet.

Tidsfristens startdatum: 2024-02-07

#### Motivering

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden kan antas komma uppfylla gällande krav.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse	2024-02-16
Anmälan	2024-02-07
Kontrollplan (redovisas på nämndsmöte)	

### Förvaltningens förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att:

Bevilja startbesked. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Med detta startbesked beslutas följande:

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende, 10 kap. 14 § PBL.  
Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, 10 kap. 10 § PBL.  
Åtgärden få tas i bruk utan slutbesked, 10 kap. 4 § PBL

## **Jävsnämndens beslut**

Jävsnämnden beslutar att:

Bevilja startbesked. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Med detta startbesked beslutas följande:

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende, 10 kap. 14 § PBL.  
Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, 10 kap. 10 § PBL.  
Åtgärden få tas i bruk utan slutbesked, 10 kap. 4 § PBL

## **Beslutet skickas till**

Samhällsbyggnadschef för kännedom  
Enhetschef Plan, bygg och MEX för kännedom  
Slutarkiv  
[planbygg@munkedal.se](mailto:planbygg@munkedal.se) för vidare expediering till:  
- Sökande (Hur du överklagar ett beslut + Viktig information)

# Digital Signatures